# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

**(обязательная сертификация)**

**№** C-RU.ПБ05.В.03807 (номер сертификата соответствия) **ТР** 1380271 (учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение заявителя) ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29. ОГРН: 1117746818111. Телефон +7(495) 225-6151, факс +7(495) 225-6151. e-mail: mp-am@metallprofil.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 601630, п.г.т. Балакирево, Александровский район, Владимирская область, ул. Заводская, д.10. Адреса филиалов: 624093 Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2, тел.: (34368) 5-86-97; 633216, г.п. Керамкомбинат, Новосибирская область, ул. Широкая, д.24, тел.: (383) 335-60-65. ОГРН: 1117746818111. Телефон +7(495) 225-6151, факс +7(495) 225-6151. e-mail: mp-am@metallprofil.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ". 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Конструкция из панелей кровельных трехслойных МП ТСП-К типа «Сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты, облицованных стальным листом толщиной 0,5 мм, изготовленных по ТУ 5284-001-37144780-2012. Монтаж в соответствии с Альбомом технических решений раздел 3. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 52 8400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30247.1-94.

Предел огнестойкости:

для панелей толщиной от 80 до 150 мм - RE 30

для панелей толщиной от 150 мм - RE 60

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протоколы испытаний № К01457-ТР, К01458-ТР от 14.09.2010 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 выданный 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Акты о результатах анализа состояния производства № 923Ц-ао от 16.02.2010 г., № 923У-ао от 25.02.2010 г., № 2417-18С-ао от 16.03.2011 г. ОС "Пожполисерт" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.12.2013 по 14.09.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) И.И. Далбинш

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.В. Капранов

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПИОН», www.opcion.ru СВИДЕТЕЛЬСТВО № 05405/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б1, ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.