

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ05.В.03808  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1380272  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29. ОГРН: 1117746818111. Телефон +7(495) 225-6151, факс +7(495) 225-6151. e-mail: mp-am@metallprofil.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ООО «Компания Металл Профиль». Адрес: 601630, п.г.т. Балакирево, Александровский район, Владимирская область, ул. Заводская, д.10. Адреса филиалов: 624093 Россия, Свердловская обл., г. Верхняя Пышма, ул. Сварщиков, 2, тел.: (34368) 5-86-97; 633216, г.п. Керамкомбинат, Новосибирская область, ул. Широкая, д.24, тел.: (383) 335-60-65. ОГРН: 1117746818111. Телефон +7(495) 225-6151, факс +7(495) 225-6151. e-mail: mp-am@metallprofil.ru

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** "ПОЖПОЛИСЕРТ" АНО ПО СЕРТИФИКАЦИИ "ЭЛЕКТРОСЕРТ".  
(наименование и местонахождение органа по сертификации. 129226, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12 А, тел/факс (495) 995-1026. ОГРН: 1037739013355. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ05 выдан 25.08.2010г. МЧС России.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** Конструкции из панелей стеновых трехслойных МП ТСП-Z-80 и МП ТСП-Z-100 типа «Сэндвич» с утеплителем из минеральной ваты, облицованных стальным листом толщиной от 0,5 мм, изготовленных по ТУ 5284-001-37144780-2012. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
52 8400

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) ГОСТ 30247.1-94.

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)  
Предель огнестойкости:  
для панелей толщиной 80 - EI 60  
для панелей толщиной от 100 мм - EI 90

код ТН ВЭД России

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Протокол испытаний № K03566-ТР от 22.06.2012 г. Испытательный центр пожарной безопасности (ИЦ ПБ) "Пожполитест" АНО по сертификации "Электросерт", ТРПБ.RU.ИН12 выданный 25.08.2010 г. МЧС России. Схема сертификации 4с.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** Акты о результатах анализа состояния производства № 3915-ао от 19.04.2012 г., № 3915У-ао от 26.04.2012 г., № 2417-18С-ао от 16.03.2011 г. ОС "Пожполитест" АНО по сертификации "ЭЛЕКТРОСЕРТ", ТРПБ.RU.ПБ05 от 25.08.2010 г.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ** с 25.12.2013 по 21.06.2017



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

И.И. Далбинш

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.В. Капранов