



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OC001.H.00067

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль».
Адрес: 125212, Россия, город Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29.
ОГРН: 1117746818111. Телефон: +74952256151. факс: +74952256151.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Компания Металл Профиль».
Адрес: 125212, Россия, город Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 29.
ОГРН: 1117746818111. Телефон: +74952256151, факс: +74952256151.
Филиалы завода изготовителя согласно приложению №1 на 1 листе (бланк №000094).

ОРГАН ПО

СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

ООО «Пожпромтест», ОГРН: 1117746505480, 107078, г. Москва, ул. Новая
Басманная, дом 23Б, стр. 20. Телефон/факс: +7 (499) 346-20-85. Свидетельство
о подтверждении компетентности № АПБ.RU.ЖРТО.OC.001 действительно до
03.08.2015 г.

код ОК 005 (ОКП)

52 8500

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Ограждающие стеновые конструкции из сэндвич-панелей
позлементной сборки СП ПС-150х595, с утеплителем из
стеклянного штапельного волокна на синтетическом
связующем, плотностью не менее 19 кг/м³, с общей
толщиной от 180 мм, гидроизоляционной ветрозащитной мембраной, облицованные
стальной облицовкой, толщиной не менее 0,4 мм, выпускаемые по ТУ 5285-002-37144780-
2012. Серийный выпуск.

код ТН ВЭД

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие
требованиям которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». Предел огнестойкости конструкции -
Е60/I45.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-081/11-2014
от 24.11.2014, ИЛ ООО «Пожпромтест», рег. № АПБ.RU.ЖРТО.ИЛ.001 от
04.08.2014г., адрес: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 23Б, стр. 20.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

Сертификат соответствия системы менеджмента качества
изготовителя требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008),
№ СДС.НПС.RU.001.OC.04.00510 от 08.10.2014 г., выдан ОС ООО
«ЭкоМет», рег. № СДС.НПС.001.OC.04

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.01.2015 по 20.01.2018



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Е.Э. Борисова

000093



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.И1238.04ЖРТО

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСВИЯ

№ АПБ.RU.OC001.Н.00067

Приложение №1

Перечень предприятий-изготовителей продукции, на которую распространяется действие декларации
о соответствии, входящих в состав транснациональной компании

Полное наименование предприятия-изготовителя	Адрес (место нахождения)
Обособленное подразделение ООО «Компаний Металл Профиль» в п.г.т. Балакирево	601630, Россия, Владимирская обл., п.г.т. Балакирево, Александровский р-н, ул. Заводская, д. 10.
Обособленное подразделение ООО «Компаний Металл Профиль» в г.п. Керамкомбинат	633216, Россия, Новосибирская обл., г.п. Керамкомбинат, ул. Широкая, д.24
ТОО «Завод Металл Профиль» в г. Караганда	100019, Казахстан, г. Караганда, Саранское шоссе 8



Руководитель
заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

Е.Э. Борисова

000094